ARMADA ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ	ACİL DURUM PLANI **ACİL DURUM HAZIRLIK KONTROL FORMU** **DEPREM**	**Doküman No**	ARM-ADP-07
		Yayın Tarihi	09.11.2026
		Revizyon No	00
		Revizyon Tarihi	—
		Sayfa	1 / 1

İşyeri		**Kontrol tarihi**	..... / ..... / 20.....
Bölüm / Alan		**Kontrol eden**	

No	KONTROL KRİTERİ	E	H	UY	AÇIKLAMA / YAPILACAK İŞLEM
Yapısal olmayan tehlikeler					
1	Dolap, raf, kitaplık ve benzeri devrilebilecek eşyalar duvara veya birbirine sabitlenmiş mi?	☐	☐	☐	
2	Ağır malzemeler alt raflarda; raflarda düşmeye karşı önlem (bant, tel, kenar) var mı?	☐	☐	☐	
3	Asılı ekipman (aydınlatma, klima, kanal, asma tavan) düşmeye karşı sabitlenmiş mi?	☐	☐	☐	
4	Bilgisayar, yazıcı ve değerli cihazlar sabitlenmiş; tekerlekli dolaplar kilitlenebilir mi?	☐	☐	☐	
5	Cam yüzeyler ve bölme elemanları kırılma/dağılmaya karşı korunmuş mu?	☐	☐	☐	
6	Gaz tüpleri, varil ve kimyasal kapları devrilme ve dökülmeye karşı sabitlenmiş mi?	☐	☐	☐	
7	Kazan, kombi, şofben, jeneratör ve yakıt tankları devrilme ve kırılmaya karşı sabitlenmiş mi?	☐	☐	☐	
8	Gaz, su ve yangın tesisatı boruları esnek bağlantılı ve uygun şekilde ankrajlanmış mı?	☐	☐	☐	
9	Duvara asılı saat, pano, yangın söndürücü vb. düşmeye karşı güvenli mi?	☐	☐	☐	
Hazırlık					
10	Deprem sensörü ve doğalgaz/LPG otomatik kesme sistemi mevcut ve çalışır mı?	☐	☐	☐	
11	Elektrik, gaz ve su ana kesme noktaları işaretli; sorumlular belirlenmiş mi?	☐	☐	☐	
12	Çalışanlar ÇÖK–KAPAN–TUTUN hareketi ve deprem sonrası tahliye konusunda bilgilendirilmiş mi?	☐	☐	☐	
13	Alt işveren ve ziyaretçiler deprem tedbirleri konusunda bilgilendirilmiş mi?	☐	☐	☐	
14	Afet ve acil durum çantası ile kurtarma teçhizatı (levye, kazma, kürek, fener, megafon) hazır mı?	☐	☐	☐	
15	Toplanma yeri bina, direk ve enerji hatlarından yeterli uzaklıkta mı?	☐	☐	☐	
16	Kriz/koordinasyon için kullanılacak mekân ve haberleşme araçları belirlenmiş mi?	☐	☐	☐	
17	Komşu işletmelerle afet yardımlaşması ve iletişim değerlendirilmiş mi?	☐	☐	☐	
Çevresel etkenler					
18	Saha üzerinden geçen enerji hatları, ağaçlar ve komşu yapılardan kaynaklı devrilme/yıkılma riskine karşı önlem alınmış mı?	☐	☐	☐	
19	Bina deprem dayanımı ile ilgili teknik değerlendirme veya ruhsat bilgisi mevcut mu?	☐	☐	☐	

E: Evet (uygun) · H: Hayır (uygun değil — açıklama ve DÖF gerekir) · UY: Uygulama yok. "Hayır" işaretlenen maddeler için ARM-FR-28 DÖF Formu açılır.

Sonuç ve genel değerlendirme

Kontrol Eden (İGU)	Koordinasyon Sorumlusu	İşveren / İşveren Vekili
Adı Soyadı / Tarih : İmza :	Adı Soyadı / Tarih : İmza :	Adı Soyadı / Tarih : İmza :

Bu belge armadaosgb.com adresinden indirilen örnek bir şablondur; işyerine uyarlanması ve uygulanması kullanan işverenin sorumluluğundadır. (Bu satırı silebilirsiniz.)