ARMADA ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ	ACİL DURUM PLANI **ACİL DURUM HAZIRLIK KONTROL FORMU** **GENEL • YANGIN • TAHLİYE**	**Doküman No**	ARM-ADP-06
		Yayın Tarihi	09.11.2026
		Revizyon No	00
		Revizyon Tarihi	—
		Sayfa	1 / 2

İşyeri		**Kontrol tarihi**	..... / ..... / 20.....
Bölüm / Alan		**Kontrol eden**	

No	KONTROL KRİTERİ	E	H	UY	AÇIKLAMA / YAPILACAK İŞLEM
Kaçış yolları ve acil çıkışlar					
1	Kaçış yolları ve acil çıkışlar sayı, genişlik ve konum olarak kullanıcı sayısına yeterli mi?	☐	☐	☐	
2	Kaçış yolları ve acil çıkış kapılarının önü açık, engelsiz ve kilitsiz mi?	☐	☐	☐	
3	Acil çıkış kapıları kaçış yönüne açılıyor ve gerekli yerlerde panik bar ile donatılmış mı?	☐	☐	☐	
4	Acil çıkış ve yönlendirme işaretleri görünür, yeterli ve (gerektiğinde) ışıklı mı?	☐	☐	☐	
5	Acil durum aydınlatması mevcut ve çalışır durumda mı; kesintide devreye giriyor mu?	☐	☐	☐	
6	Kaçış merdivenlerinde korkuluk, küpeşte ve kaymaz basamak var mı; merdivenlerde malzeme bulunmuyor mu?	☐	☐	☐	
Algılama, uyarı ve söndürme sistemleri					
7	Yangın algılama (duman/ısı dedektörü) ve ihbar butonları mevcut, işaretli ve periyodik olarak test ediliyor mu?	☐	☐	☐	
8	Alarm sesi tüm alanlarda duyulabilir ve diğer seslerden ayırt edilebilir mi?	☐	☐	☐	
9	Taşınabilir söndürücüler yangın sınıfına uygun, yeterli sayıda, işaretli ve erişilebilir mi?	☐	☐	☐	
10	Söndürücüler kolayca alınabilecek şekilde asılmış mı (4–12 kg arası cihazlar zeminden yaklaşık 90 cm'yi aşmayacak)?	☐	☐	☐	
11	Söndürücülerin periyodik kontrol/bakım (TS ISO 11602-2) etiketleri güncel mi?	☐	☐	☐	
12	Yangın dolapları ve hidrantlar çalışır, önleri açık, işaretli ve periyodik kontrolleri yapılmış mı?	☐	☐	☐	
13	Sprinkler / otomatik söndürme sistemi (varsa) bakımlı ve kontrol kayıtları mevcut mu?	☐	☐	☐	
14	Yangın pompası, jeneratör ve acil durum enerji beslemesi (varsa) test ediliyor mu?	☐	☐	☐	
15	Yıldırımdan korunma tesisatı (paratoner) ve topraklama ölçümleri yapılmış mı?	☐	☐	☐	
16	Yangın alarmında gaz ve gerekli elektrik devreleri otomatik kesiliyor mu; kesme noktaları işaretli mi?	☐	☐	☐	
17	Asansörler yangın anında zemin kata inip kapı açıyor mu; asansör kullanılmaması uyarısı asılı mı?	☐	☐	☐	
Organizasyon, plan ve tatbikat					
18	Acil durum planı güncel, onaylı ve ekiplerin ulaşabileceği yerde mi?	☐	☐	☐	
19	Tahliye planı (kroki) giriş-çıkışlarda ve her katta göz hizasında asılı mı?	☐	☐	☐	
20	Söndürme, kurtarma, koruma ve ilk yardım ekipleri yeterli sayıda görevlendirilmiş mi?	☐	☐	☐	
21	Ekip üyelerinin özel eğitimleri verilmiş ve belgelendirilmiş mi?	☐	☐	☐	
22	Ekip listesi (adı, unvanı, sorumluluk alanı, iletişim) görünür yerde asılı mı?	☐	☐	☐	
23	Yeterli sayıda sertifikalı ilkyardımcı ve uygun ilk yardım malzemesi var mı?	☐	☐	☐	
24	Toplanma yeri belirlenmiş, işaretlenmiş ve güvenli mi?	☐	☐	☐	
25	Toplanma yerinde sayım için güncel personel ve ziyaretçi listesi hazır tutuluyor mu?	☐	☐	☐	

Bu belge armadaosgb.com adresinden indirilen örnek bir şablondur; işyerine uyarlanması ve uygulanması kullanan işverenin sorumluluğundadır. (Bu satırı silebilirsiniz.)

ACİL DURUM HAZIRLIK KONTROL FORMU
GENEL · YANGIN · TAHLİYE

Doküman No	ARM-ADP-06
Yayın Tarihi	09.11.2026
Revizyon No	00
Revizyon Tarihi	—
Sayfa	2 / 2

No	KONTROL KRİTERİ	E	H	UY	AÇIKLAMA / YAPILACAK İŞLEM
26	Son 12 ay içinde tatbikat yapılmış ve tatbikat raporu düzenlenmiş mi?	☐	☐	☐	
27	Tatbikatta tespit edilen eksiklikler giderilmiş mi?	☐	☐	☐	
28	Yaşlı, engelli, gebe çalışanlar ve ziyaretçiler için tahliye düzenlemesi var mı?	☐	☐	☐	
29	Acil durum telefonları listesi görünür yerlere asılı mı?	☐	☐	☐	
30	Acil durumlarda öncelikle kurtarılacak evrak ve malzemeler belirlenmiş mi?	☐	☐	☐	

E: Evet (uygun) · H: Hayır (uygun değil — açıklama ve DÖF gerekir) · UY: Uygulama yok. "Hayır" işaretlenen maddeler için ARM-FR-28 DÖF Formu açılır.

Sonuç ve genel değerlendirme

Kontrol Eden (İGU)	Koordinasyon Sorumlusu	İşveren / İşveren Vekili
Adı Soyadı / Tarih : İmza :	Adı Soyadı / Tarih : İmza :	Adı Soyadı / Tarih : İmza :

Bu belge armadaosgb.com adresinden indirilen örnek bir şablondur; işyerine uyarlanması ve uygulanması kullanan işverenin sorumluluğundadır. (Bu satırı silebilirsiniz.)